

ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України"
Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів
м. Херсон, вул. Уварова, 3, тел. 49-43-81
Свідоцтво про атестацію № 221/15 від 24.11.2015 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. директора ДУ
«Херсонський ОЛЦ МОЗУ»

О.Л.Хондусь
«27» червня 2018 року

П А С П О Р Т

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
(дійсний на протязі одного року з дня видачі)

Виданий (кому) Товариство з обмеженою відповідальністю «АСКОНА-ПІВДЕНЬ»

Адреса Україна, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, 2/1

Виданий (ким) ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

Адреса 73020, Херсон, Уварова, 3

Дата видачі 27.06.2018 р. Метод виміру гаммаспектрометричний

Тип приладу СЕГ-05 Дата проведення Держпіврки 18.08.2017 р.

№ п/п	Назва сировини, будматеріалу	Радій-226 Бк/кг	Торій-232 Бк/кг	Калій-40 Бк/кг	Аеф. Бк/кг	Клас застосування
	Фарби					
1	Декоративне акрилове покриття ANSERGLOB (фарба структурна)	4	4	27	12	Перишій
2	Декоративне акрилове покриття ANSERGLOB GAZOBETON	4	4	26	11	Перишій
3	Декоративне силіконове покриття ANSERGLOB GAZOBETON	4	4	29	12	Перишій
4	ANSERGLOB Фарба фасадна акрилова	4	4	24	11	Перишій
5	ANSERGLOB Фарба фасадна акрилова ЕКО +	4	4	28	12	Перишій
6	ANSERGLOB Фарба фасадна акрилова транспарентна (база Т)	4	4	25	11	Перишій
7	ANSERGLOB Фарба фасадна силіконова	4	4	26	11	Перишій
8	ANSERGLOB Фарба фасадна силіконова транспарентна (база Т)	4	4	30	12	Перишій
9	ANSERGLOB Фарба інтер'ерна стійка до миття	4	4	32	12	Перишій

10	ANSERGLOB Фарба інтер'ерна стійка до миття транспарентна (база Т)	4	4	24	11	Перший
11	ANSERGLOB Фарба інтер'ерна для стін та стелі	4	4	27	12	Перший
12	ANSERGLOB Фарба інтер'ерна ЕКО +	4	4	28	12	Перший
13	Грунт-фарба силікатна ANSERGLOB	4	4	24	11	Перший
	Лак					
14	ANSERGLOB Лак акриловий ES-86	4	4	27	12	Перший

Класифікація за класами застосування

1 клас (Аеф. ≤ 370) – всі види будівництва без обмежень.

2 клас (Аеф. ≤ 740) - для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 год.на рік.

3 клас (Аеф ≤ 1350) – для окремих ізольованих об'єктів та споруд промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Інженер

О.К. Хвостов

Лікар-лаборант

І.І. Лютенко

№ п/п	Назва сировини, будматеріалу	Радію-226 Бк/кг	Торій-232 Бк/кг	Калій-40 Бк/кг	Аеф. Бк/кг	Клас застосування
	Фарби					
1	Декоративне акрилове покриття ANSERGLOB (фарба структурна)	4	4	27	12	Перший
2	Декоративне акрилове покриття ANSERGLOB GAZOBETON	4	4	26	11	Перший
3	Декоративне силікатне покриття ANSERGLOB GAZOBETON	4	4	29	12	Перший
4	ANSERGLOB Фарба фасадна акрилова	4	4	24	11	Перший
5	ANSERGLOB Фарба фасадна акрилова ЕКО +	4	4	28	12	Перший
6	ANSERGLOB Фарба фасадна акрилова транспарентна (база Т)	4	4	25	11	Перший
7	ANSERGLOB Фарба фасадна силікатна	4	4	26	11	Перший
8	ANSERGLOB фарба фасадна силікатна транспарентна (база Т)	4	4	30	12	Перший
9	ANSERGLOB Фарба інтер'ерна стійка до миття	4	4	32	12	Перший