

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Radiation certificate

Зареєстровано в Реєстрі ООВ

за № 035-23

терміном дії з 25.09.2023

до 24.09.2024

Registered at the Record of BS under №

Term of validity is from

Заявник

Applicant

**ТОВ "АСКОНА-ПІВДЕНЬ", Україна, 10004, Житомирська обл.,
Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених 12,
код ЄДРПОУ: 24962264**

Продукція

Production

№	Найменування сировини, будматеріалу	Клас використання в будівництві
1	Суміші будівельні сухі (49 найменувань згідно додатку на 2 сторінках)	Перший

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

Клас використання продукції визначається з застосуванням методики гамма-спектрометричного вимірювання ефективної сумарної питомої ПРН згідно НРБУ-97 „Норми радіаційної безпеки України”

Виробник(и)

Producer(s)

**ТОВ "АСКОНА-ПІВДЕНЬ", Україна, 10004, Житомирська обл.,
Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених 12, адреси виробництва:
Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Більшого (Горича Великого), 2/1; Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н,
с. Довжик, вул. Нескорених 12**

Сертифікат видано

Certificate is issued

**ООВ ДП «Житомирстандартметрологія»,
адреса: вул. Новосінна, 24, м. Житомир, 10003, Україна,
тел. (067) 410-82-79, e-mail: 100info@ukr.net**

На підставі

On the grounds of

**ВЛ харчової та промислової продукції ДП "Житомирстандартметрологія", атестат про акредитацію НААУ №20482 дійсний до 18.10.2027 ,
адреса: м. Житомир, вул. Новосінна, 24 - паспорт радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу № 111 Р від 22.09.2023**

Заступник керівника ООВ

Director of the conformity assessment body

Алла ЛІСУНОВА

(ініціали, прізвище)
(signature, initials, family)

М.П./Stamp

**Чинність радіаційного сертифікату
можна перевірити в Реєстрі ООВ
за тел. (0412) 42-61-58,
(067) 410-82-79**



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Випробувальна лабораторія харчової та промислової продукції
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП „ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)



м. Житомир, вул. Новосінна, 24, 10003

Тел. (0412) 42-50-83

e-mail: him_lab@ukr.net



Атестат про акредитацію № 20482 дійсний до 18.10.2027р.

20482
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник випробувальної лабораторії
Надія ЖУРАВСЬКА
„ 22 ” вересня 2023 р.



ПАСПОРТ № 111 Р

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу

(дійсний на протязі року з дня видачі)

Виданий: ТОВ „АСКОНА-ПІВДЕНЬ”, вул. Нескорених, буд. 12, с. Довжик, Житомирський р-н., Житомирська обл., Україна

(назва, адреса)

Підприємство виробник: ТОВ „АСКОНА-ПІВДЕНЬ”, вул. Нескорених, буд. 12, с. Довжик, Житомирський р-н., Житомирська обл., Україна. Адреси виробництва: м. Херсон, вул. Горича Більшого (Горича Великого), 2/1; вул. Нескорених, буд. 12, с. Довжик, Житомирський р-н., Житомирська обл. (Житомирська філія ТОВ „АСКОНА-ПІВДЕНЬ”)

(назва, країна, адреса)

Дата видачі: „ 22 „ вересня 2023р.

Клас використання продукції: визначається з застосуванням методу гамма-спектро-метричного вимірювання ефективної сумарної питомої активності ПРН згідно з МВИ.МН 4498-2013, НРБУ-97.

Тип приладу: Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315, зав.№5117, свідоцтво про калібрування

№ UA/26/200325/000268 від 23.03.2020 р.

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Радій-226		Торій-232		Калій-40		А еф		Клас застосування
		Бк/кг	%	Бк/кг	%	Бк/кг	%	Бк/кг	%	
1.	Суміші будівельні сухі	11,2	±6,6	8,0	±6,0	110,0	±7,3	31,0	±14,7	Перший
		11,4	±6,0	7,5	±6,6	113,3	±6,6	30,9	±14,9	Перший
		11,2	±6,8	7,8	±6,3	111,3	±6,9	30,8	±15,3	Перший
		11,6	±6,1	8,0	±6,8	112,0	±7,1	31,5	±15,3	Перший
		11,2	±6,3	7,7	±6,7	113,9	±8,0	31,0	±15,4	Перший
		11,5	±6,5	8,2	±6,3	115,2	±7,6	32,0	±15,0	Перший
		11,4	±6,2	7,6	±6,5	110,0	±7,8	30,7	±15,0	Перший
		10,9	±6,1	7,5	±6,2	112,0	±7,0	30,3	±14,5	Перший
		10,9	±6,5	8,0	±5,3	113,3	±6,9	31,0	±13,7	Перший
		11,1	±6,1	7,7	±6,1	115,9	±6,9	31,0	±14,4	Перший
Середнє							31,02	±14,82	Перший	

Класифікація за класами застосувань

1 клас (А еф<370 Бк/кг) – всі види будівництва без обмежень.

2 клас (А еф<740 Бк/кг) – для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 годин на рік.

3 клас (А еф<1350 Бк/кг) – для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

ВИСНОВОК:

Представлений на дослідження матеріал відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором.

Може використовуватися у всіх видах будівництва без обмежень.

Відповідальний виконавець

Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА

ДОДАТОК
до радіаційного сертифіката
APPENDIX TO THE RADIATION CERTIFICATE

№ 035-23

від 25.09.2023 р.

Суміші будівельні сухі:

1. Суміш клейова для облицювання керамічною плиткою BCX 30
2. Суміш клейова для облицювальної плитки BCX 33
3. Суміш клейова для облицювальної плитки BCX 33 (зима)
4. Суміш клейова для керамограніту BCX 34
5. Суміш клейова для камінів і печей BCX 35
6. Суміш клейова еластифікована для облицювальних робіт BCX 44 TOTAL
7. Суміш клейова вискоеластична BCX 45 PRO
8. Суміш клейова пластифікована для мармуру та мозаїки BCX 46
9. Суміш затирочна еластична біла FUGA
10. Суміш затирочна еластична біла FUGA широкий шов
11. Суміш штукатурна стартова цементно-вапняна сіра BCT 20
12. Суміш штукатурна стартова для машинного нанесення BCT 21
13. Суміш штукатурна стартова для машинного нанесення BCT 21 (зима)
14. Суміш штукатурна фінішна сіра BCT 22
15. Шпаклівка фінішна біла BCT 25
16. Шпаклівка фінішна світло-сіра BCT 27
17. Суміш для підлоги LFS 69
18. Стяжка цементна LFS 70
19. Стяжка цементна LFS 70 (зима)
20. Суміш легковирівнююча LFS 71
21. Суміш самовирівнююча LFS 72
22. Суміш самовирівнююча LFS 73
23. Суміш самовирівнююча LFF 74
24. Суміш гідроізоляційна однокомпонентна WSR 56
25. Суміш для мурування BCM 10
26. Суміш для мурування стін з ніздрюватого бетону та поризованої кераміки BCM 11
27. Суміш для мурування стін з ніздрюватого бетону та поризованої кераміки BCM 11 (зима)

28. Суміш для мурування і шпаклювання стін з ніздрюватого бетону BSM 12
29. Суміш для мурування і шпаклювання стін з ніздрюватого бетону BSM 12 (зима)
30. Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночасної обробки швів BSM 15 (білий)
31. Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночасної обробки швів BSM 15 (жовтий)
32. Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночасної обробки швів BSM 15 (сірий)
33. Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночасної обробки швів BSM 15 (графітовий)
34. Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночасної обробки швів BSM 15 (червоний)
35. Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночасної обробки швів BSM 15 (помаранчевий)
36. Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночасної обробки швів BSM 15 (коричневий)
37. Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночасної обробки швів BSM 15 (шоколадний)
38. Суміш клейова для теплоізоляції BCX 37
39. Суміш клейова для теплоізоляції BCX 39
40. Суміш клейова і армуюча BCX 40
41. Суміш клейова і армуюча BCX 40 (зима)
42. Суміш клейова і армуюча для теплоізоляції BCX 41 PRO
43. Суміш клейова і армуюча для теплоізоляції BCX 41 PRO (зима)
44. Суміш штукатурна декоративна ТМК 110 (короїд) біла
45. Суміш штукатурна декоративна ТМК 112 (короїд) сіра
46. Суміш штукатурна декоративна ТМВ 120 (камінцева біла)
47. Суміш штукатурна декоративна ТМВ 121 (камінцева біла)
48. Суміш штукатурна декоративна ТМВ 122 (камінцева сіра)
49. Суміш штукатурна декоративна структурна для машинного нанесення TMS 130 (біла)

Заступник керівника ООВ
Deputy Director of the conformity assessment body




(підпис / signature)

М.П./Stamp

Алла ЛІСУНОВА
(ім'я та прізвище) /
(name and family name)