

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Radiation certificate

Зареєстровано в Реєстрі ООВ

за № 036-23

терміном дії з 25.09.2023

Registered at the Record of BS under №

до

24.09.2024

Term of validity is from

Заявник

Applicant

ТОВ "АСКОНА-ПВДЕНЬ", Україна, 10004, Житомирська обл.,
Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених 12,
код ЄДРПОУ: 24962264

Продукція

Production

№	Найменування сировини, будматеріалу	Клас використання в будівництві
1	Суміші будівельні рідкі (30 найменувань згідно додатку на 2 сторінках)	Перший

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Клас використання продукції визначається з застосуванням методики гамма-спектрометричного вимірювання ефективної сумарної питомої ПРН згідно НРБУ-97 „Норми радіаційної безпеки України”

Виробник(и)

Producer(s)

ТОВ "АСКОНА-ПВДЕНЬ", Україна, 10004, Житомирська обл.,
Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених 12, адреси виробництв:
Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Більшого (Горича
Великого), 2/1; Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н,
с. Довжик, вул. Нескорених 12

Сертифікат видано

Certificate is issued

ООВ ДП «Житомирстандартметрологія»,
адреса: вул. Новосінна, 24, м. Житомир, 10003, Україна,
тел. (067) 410-82-79, e-mail: 100info@ukr.net

На підставі

On the grounds of

ВЛ харчової та промислової продукції ДП "Житомирстандартметрологія", атестат
про акредитацію НААУ №20482 дійсний до 18.10.2027,
адреса: м. Житомир, вул. Новосінна, 24 - паспорт радіаційної якості сировини і
будівельного матеріалу № 112 Р від 22.09.2023

Заступник керівника ООВ

Director of the conformity assessment body



Алла ЛІСУНОВА

(ініціали, прізвище)
(signature, initials, family)

М.П./Stamp



Чинність радіаційного сертифікату
можна перевірити в Реєстрі ООВ
за тел. (0412) 42-61-58,
(067) 410-82-79



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Випробувальна лабораторія харчової та промислової продукції
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП „ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)



м. Житомир, вул. Новосінна, 24, 10003

Тел. (0412) 42-50-83

e-mail: him_lab@ukr.net



Атестат про акредитацію № 20482 дійсний до 18.10.2027р.

20482
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник випробувальної лабораторії
Надія ЖУРАВСЬКА
„22” вересня 2023 р.



ПАСПОРТ № 112 Р

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу

(дійсний на протязі року з дня видачі)

Виданий: ТОВ „АСКОНА-ПІВДЕНЬ”, вул. Нескорених, буд. 12, с. Довжик, Житомирський р-н., Житомирська обл., Україна

(назва, адреса)

Підприємство виробник: ТОВ „АСКОНА-ПІВДЕНЬ”, вул. Нескорених, буд. 12, с. Довжик, Житомирський р-н., Житомирська обл., Україна. Адреси виробництва: м. Херсон, вул. Горича Більшого (Горича Великого), 2/1; вул. Нескорених, буд. 12, с. Довжик, Житомирський р-н., Житомирська обл. (Житомирська філія ТОВ „АСКОНА-ПІВДЕНЬ”)

(назва, країна, адреса)

Дата видачі: „22” вересня 2023 р.

Клас використання продукції: визначається з застосуванням методу гамма-спектро-метричного вимірювання ефективної сумарної питомої активності ПРН згідно з МВИ.МН 4498-2013, НРБУ-97.

Тип приладу: Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315, зав.№5117, свідоцтво про калібрування

№ UA/26/200325/000268 від 23.03.2020 р.

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Радій-226		Торій-232		Калій-40		А еф		Клас застосування
		Бк/кг	%	Бк/кг	%	Бк/кг	%	Бк/кг	%	
1.	Суміші будівельні рідкі	7,5	±6,2	5,6	±5,6	34,6	±6,8	17,8	±13,7	Перший
		7,6	±5,6	5,8	±6,2	32,7	±6,2	18,0	±14,0	Перший
		7,5	±6,4	6,1	±5,9	35,8	±6,4	18,5	±14,4	Перший
		7,8	±5,8	6,2	±6,4	30,3	±6,7	18,6	±14,3	Перший
		8,1	±5,9	6,0	±6,3	31,5	±7,5	18,6	±14,5	Перший
		7,8	±6,1	5,8	±5,9	30,9	±7,1	18,0	±14,1	Перший
		7,6	±5,8	5,9	±6,1	30,9	±7,3	18,0	±14,0	Перший
		7,8	±5,7	5,8	±5,8	31,5	±6,5	18,1	±13,5	Перший
		7,8	±6,1	5,7	±5,0	30,3	±6,4	17,8	±12,9	Перший
		7,9	±5,8	5,4	±5,7	35,8	±6,5	18,0	±13,4	Перший
		Середнє							18,15	±13,88

Класифікація за класами застосувань

1 клас (А еф<370 Бк/кг) – всі види будівництва без обмежень.

2 клас (А еф<740 Бк/кг) – для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 годин на рік.

3 клас (А еф<1350 Бк/кг) – для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

ВИСНОВОК:

Представлений на дослідження матеріал відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися у всіх видах будівництва без обмежень.

Відповідальний виконавець

Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА

ДОДАТОК
до радіаційного сертифіката
APPENDIX TO THE RADIATION CERTIFICATE

№ 036-23

від 25.09.2023 р.

Грунтуючі емульсії:

1. EG 58 ґрунт глибокопроникний
2. EG 60 ґрунт глибокопроникний
3. EG 61 UNIGRUNT-концентрат
4. EG 69 GRUNT BIOSSTOP (ґрунт біоцидний глибокопроникний)
5. EG 62 ACRYL (QUARTZ GRUNT) Адгезійна емульсія(Акрилова)
6. EG 62 SILICONE (QUARTZ GRUNT) Адгезійна емульсія(Силіконова)
7. EG 63 BITON KONTAKT

Емульсії спеціальні:

8. ES 65 BIOSSTOP (Емульсія протигрибкова)
9. ES 66 WATER STOP (Емульсія гідрофобізуюча)
10. ES 67 SALT STOP (Емульсія для видалення сольових утворень, цементних і вапняних нальотів)
11. ES 86 STONE (Лак силікон-акриловий)
12. DEIMOS (Засіб для захисту деревини)

Фарби:

13. Фарба інтер'єрна ЄКО+(Акрилова)
14. Фарба інтер'єрна для стін та стель(Акрилова)
15. Фарба інтер'єрна стійка до миття(Акрилова)
16. Фарба інтер'єрна PREMIUM MATTLATEX

17. Фарба фасадна ЕКО+(Акрилова)
18. Фарба фасадна (Акрилова)
19. Фарба фасадна (Силіконова)
20. Фарба фасадна PREMIUM SILOXANE

Суміші декоративні:

21. Штукатурка декоративна «камінцеві» (Акрилова зерно 1,0мм.;1,5мм.;2,0мм.)
22. Штукатурка декоративна «короїд» (Акрилова зерно 2,0мм.;2,5мм.)
23. Штукатурка декоративна «баранець» (Акрилова зерно 1,5мм.;2,0мм.)
24. Штукатурка декоративна «камінцеві» (Силіконова зерно 1,0мм.;1,5мм.;2,0мм.)
25. Штукатурка декоративна «короїд» (Силіконова зерно 2,0мм.;2,5мм.)
26. Штукатурка декоративна «баранець» (Силіконова зерно 1,5мм.;2,0мм.)
27. Фарба фасадна GAZOBETON (Акрилова)
28. Фарба фасадна GAZOBETON (Силіконова)
29. Фарба структурна (Акрилова)
30. Штукатурка декоративна «мозаїчна»(силікон-акрилова)

Заступник керівника ООВ

Deputy Director of the conformity assessment body


(підпис / signature)

М.П./Stamp



Алла ЛІСУНОВА

(ім'я та прізвище) /
(name and family name)